НАДЗОР (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности»

Игишев В.В., заместитель начальника отдела по надзору за электрическими станциями и сетями, гидротехническими сооружениями Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Нормативно-правовую базу государственного регулирования электроэнергетики и гидротехни ческих сооружений можно услов но разделить на три части.

К первой относятся нормы об-щего характера, которые не имеют в качестве непосред-ственного объекта регулирования энергетическую отрасль, а формиру-ют общую правовую среду, регули-руя порядок отношения государства к любым хозяйствующим субъектам. Вторая часть правовых норм носит специальный характер, учитывает специфику именно субъектов элек-троэнергетики и, соответственно, может применяться исключительно только для ее регулирования. Третья часть состоит из норм технического характера и содержит отраслевые нормативно-технические докумен-ты.

1. Нормы общего характера

Из всех нормативно-правовых актов общего характера необходимо выделить следующие нормативные акты:

- Конституция Российской Феде-рации. Вопросы, касающиеся фе-деральных энергетических систем, основ тарифной политики, относят-ся к предметам ведения Российской Федерации (ст. 71);

- Гражданский кодекс РФ, ч. II (ст. 539-548, регулирование договор-ных отношений и гражданской от-ветственности);

- Кодекс об административных нарушениях (в части установления административной ответственности за правонарушения в области энер-гетики (ст. 7.19 и гл. 9);

- Уголовный кодекс РФ (в части установления уголовной ответствен-ности за преступления в области электроэнергетики (ст. 215.1, 215.2 и 215.2);

- иные подзаконные норматив-ные акты.



2. Специальные нормы

Основными законодательными и подзаконным актами, регулирующи-ми деятельность в области электро-энергетики и гидротехнических соо-ружений, являются:

- ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ. Устанавлива-ет правовые основы экономических отношений в сфере электроэнерге-тики, определяет полномочия орга-нов государственной власти, основ-ные права и обязанности субъектов электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии, в том числе: единой национальной электрической сети, системы дис-петчерского управления,

оптового рынка и администратора торговой системы, розничных рынков и др.;

- ФЗ «Об особенностях функцио-нирования электроэнергетики в пе-реходный период и о внесении изме-нений в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием феде-рального закона «Об электроэнер-гетике» от 26.03.2003 № 36-ФЗ. Устанавливает особенности работы субъектов электроэнергетики в пере-ходный период реформирования электроэнергетики.

- ФЗ «О безопасности гидротехни-ческих сооружений», от 21.07.1997 № 117-ФЗ. Регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению без-опасности при проектировании, строительстве, вводе в эксплуата-цию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации гидротехнических соо-ружений; устанавливает обязанно-сти органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих ор-ганизаций по обеспечению безопас-ности гидротехнических сооруже-ний;

- Постановление Правитель-ства РФ «О порядке прекращения или ограничения подачи электри-ческой и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при не-оплате поданных им (использован-ных ими) топливно-энергетических ресурсов» от 05.01.1998 № 1;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения об ограничении или временном пре-кращении подачи электроэнергии (мощности) потребителям при воз-никновении или угрозе возникнове-ния аварии в работе систем энергос-набжения» от 22.06.1999 № 664. Определяет порядок ограничения или временного прекращения энер-госнабжения в аварийных ситуациях без согласования с потребителями;

- Постановление Госстандарта РФ «О правилах проведения серти-фикации электрооборудования» от 16.07.1999 № 36. Устанавливает правила, процедуры и порядок про-ведения обязательной доброволь-ной сертификации электрооборудо-вания;

- иные ведомственные норматив-ные акты.

3. Анализ обязательных технических требований в энергетике и на гидротехнических сооружениях при осуществлениинадзора и контроля

Основные нормативно-техни-ческие документы, применяемые при эксплуатации электрических станций, сетей и гидротехнических сооружений:

- СО 153-34.03.305-2003 (РД -34.03.305) Инструкция о мерах по-жарной безопасности при проведе-нии огневых работ на энергетических предприятиях (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 263). Требо-вания настоящей Инструкции долж-ны выполняться при проведении электросварочных, газосварочных, паяльных и других огневых работ с применением открытого пламени в производственных, складских и дру-гих помещениях действующих те-пловых, атомных, гидравлических и других электростанций и предприя-тий электрических и тепловых сетей;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (При-каз Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229). Настоящие Правила распро-страняются на тепловые электро-станции, работающие на органиче-ском топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Рос-сийской Федерации и на организа-ции, выполняющие работы приме-нительно к этим объектам. Правила содержат требования к организации эксплуатации, требования к терри-тории, производственным зданиям и сооружениям, требования к ги-дротехническим сооружениям и во-дному хозяйству электростанций, гидротурбинным установкам, тре-бования к тепломеханическому обо-рудованию электростанций и тепло-вых сетей (топливно-транспортному хозяйству, пылеприготовительным установкам, паровым и водогрей-ным котлам, паротурбинам, блоч-ным установкам ТЭС, газотурбинам, трубопроводам, тепловым сетям, золоулавливающим установкам и др.), требования к электрическому оборудованию электростанций и сетей (генераторам, электродвига-телям, силовым трансформаторам, распределительным устройствам, аккумуляторным и конденсаторным установкам, воздушным линиям электропередачи, силовым кабелям, релейной защите и автоматике, за-земляющим устройствам и защите от перенапряжений и др.), требо-вания к организации оперативно-диспетчерского управления;

- СО 153-34.20.505-2003 (РД 153-34.0-20.505-2001) Инструк-ция по переключениям в электро-установках (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 266). Инструкция определяет порядок и последова-тельность выполнения переключе-ний в

электроустановках напряже-нием до 1000 В и выше. Содержит нормы, регулирующие организацию и порядок переключений, переклю-чений при переводе присоединений с одной системы шин на другую, пе-реключений при выводе оборудова-ния в ремонт и при вводе его в рабо-ту после ремонта, способы вывода в ремонт и ввода в работу после ре-монта выключателей, переключений в распределительных электросетях и др.;

- СО 153 -34.20.562-2003 (РД 34.20.562) Инструкция по преду-преждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях (При-каз Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 265). В Инструкции рассматри-ваются только наиболее характер-ные аварийные ситуации, имеющие место на тепловых электростанциях всех типов, такие как аварии тепло-механического оборудования (на-рушение топливоснабжения, раз-рыв мазутопроводов, повреждение трубопроводов в пределах котлов, повреждение трубопроводов пита-тельной воды и главных паропро-водов, повреждение корпусов по-догревателей высокого давления, повреждение маслосистемы турби-ны, нарушения технического водо-снабжения и водно-химического режима, и др.), а также общестанци-онные аварии (повышение или по-нижение частоты тока в энергосисте-ме, асинхронные и несимметричные режимы, повышение или пониже-ние напряжения), и порядок работ при сбросах электрической нагрузки и при экстренном изменении темпе-ратуры наружного воздуха;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-2001) Межо-траслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс-плуатации электроустановок: ПОТ РМ-016-2001 (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 264). Прави-ла распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физически х лиц, занятых техническим обслужи-ванием электроустановок, проводя-щих в них оперативные переключе-ния, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладоч-ные, ремонтные работы, испытания и измерения, и предусматривают организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ в электроустановках, технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием на-пряжения; испытания электрообо-рудования, чистки изоляторов под напряжением, требования к сред-ствам связи, диспетчерского и техно-логического управления, устройства релейной защиты и автоматики, и др.);

- СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603) Инструкция по при-менению и испытанию средств за-щиты, используемых в электроуста-новках (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 261);

- СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122) Инструкция по устрой-ству молниезащиты

зданий, соору-жений и промышленных комму-никаций (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280). Предназначена для использования при разработке проектов, строительстве, эксплуата-ции, а также при реконструкции зда-ний, сооружений и промышленных коммуникаций;

- СО 153-34.2.06.01-2003 (СНиП 2.06.01-86) Гидротехниче-ские сооружения. Основные поло-жения проектирования (Постанов-ление Госстроя РФ от 30.06.2003 № 137). Настоящие строительные нормы и правила распространяются на проектирование вновь строящих-ся, расширяемых и реконструируе-мых гидротехнических сооружений. Документ содержит нормы по ре-конструкции гидротехнических соо-ружений, нагрузкам и воздействиям, плотинам, гидроэлектростанциям, гидроаккумулирующим электростан-циям, насосным станциям и малым гидроэлектростанциям, водосброс-ным, водоспускным, водовыпуск-ным и водозаборным сооружениям, водоводам, каналам, берегоукрепи-тельным и защитным сооружениям, рыбопропускным и рыбозащитным сооружениям, водохранилищам, портовым сооружениям, судоход-ным сооружениям и другим гидро-техническим сооружениям;

- СО 153-34.11-7-2003 (СНиП 11-7-81) Гидротехнические соору-жения в сейсмических районах (Постановление Госстроя РФ от 30.06.2003 № 132). Определяет правила строительства объектов, возводимых в районах сейсмично-стью 7, 8 и 9 баллов, и содержит требования по расчетным нагрузкам, требования к возведению жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, транспорт-ных сооружений, гидротехнических сооружений;

- СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроуста-новок (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 264). Правила устройства электроустановок распро-страняются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустанов-ки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки. Требования настоящих Правил мо-гут применяться для действующих электроустановок, если это повы-шает надежность электроустановки или если ее модернизация направ-лена на обеспечение требований безопасности. Документ регулирует следующие объекты: общие указа-ния по устройству электроустановок, канализацию электроэнергии (ЛЭП, токопроводы, электропроводки, ка-бельные линии), защита и автома-тика, распределительные устройства и подстанции, электросиловые уста-новки электрическое освещение и электрооборудование специальных установок;

- Правила установления охран-ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон,

утвержденные Постановлени-ем Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Порядок осуществления го-сударственного контроля за соблюде-нием особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, до насто-ящего времени не определен;

- Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утверж-денные Постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846. Форма акта о расследовании причин аварий, по-рядок ее заполнения, форма отчета об авариях и порядок передачи опе-ративной информации об авариях не определены;

- Правила безопасности гидротех-нических сооружений накопителей жидких промышленных отходов (ПБ 03-438-02). Разработаны в соответ-ствии с требованиями федерального закона «О безопасности гидротехни-ческих сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ и распространяются на гидротехнические сооружения (ГТС) хранилищ жидких отходов промыш-ленности (хвостохранилища, шла-мохранилища, шламонакопители, гидроотвалы, накопители промыш-ленных стоков, водохранилища) организаций, производств и объек-тов, поднадзорных Ростехнадзору, независимо от их организационно-правовых форм собственности;

- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001). В Правилах изложены требо-вания по организации безопасности выполнения работ по эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию ги-дромеханического оборудования и гидротехнических сооружений.

Правила безопасности при об-служивании гидротехнических со-оружений прудов, водохранилищ, берего-укреплений и дамб не раз-работаны. При осуществлении над-зора и контроля государственные инспекторы руководствуются феде-ральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ.

Государственный надзор за электрическими станциями и ги-дротехническими сооружениями Пермского края, Кировской обла-сти и Удмуртской Республики и за электрическими сетями Пермского края и филиалами ОАО «СО ЕЭС» (Пермское РДУ, Кировское РДУ и Удмуртское РДУ) осуществляет меж-региональный отдел по надзору за электрическими станциями и сетя-ми, гидротехническими сооружени-ями Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

На территории Пермского края, Кировской области и Удмуртской Рес-публики расположены 35 электро-станций (три гидроэлектростанции – Камская, Воткинская и Широко-вская, 21 тепловая электрическая станция и 11 блок-станций) общей установленной мощностью около 8500 МВт.

За 2009 год проведено 42 обсле-дования электрических станций по вопросам технического состояния тепломеханического оборудования, тепловых сетей, зданий и сооруже-ний, опасных производственных объектов и электрического обору-дования. Выявлено и предписано к устранению 309 нарушений действу-ющих норм и правил. Составлено 19 протоколов об административной ответственности на должностных лиц по ст. 9.11 КоАП.

Наиболее характерные нару-шения: не проводится обновление основных производственных фондов путем технического перевооруже-ния и реконструкции электрических станций, модернизация оборудова-ния; не повышается квалификация персонала; плановые ремонты про-водятся не в полном объеме; техни-ческая документация оформляется с нарушениями Правил; проверка знаний персонала по электробезо-пасности и технической эксплуата-ции электроустановок проводится с нарушениями сроков.

Электроснабжение потребителей Пермского края осуществляется 23 предприятиями электрических се-тей (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Перм-ское предприятие магистральных электрических сетей, ОАО «МРСК Урала» филиал Пермэнерго, ОАО «КС-Прикамье» и муниципальные унитарные предприятия электриче-ских сетей). Вышеуказанные сетевые организации эксплуатируют: ПС-500 кВ – 2 шт., ПС-220 кВ – 32 шт., ПС-110 кВ – 157 шт., ПС-35 кВ – 172 шт., ТП-10-6 кВ – 13 476 шт., ЛЭП-500 кВ протяженностью 1631,3 км, ЛЭП-220 кВ – 3249,34 км, ЛЭП-110 кВ – 8062 км, ЛЭП-35 кВ – 4496 км, ЛЭП-10-6-0,4 кВ – 41 545 км.

За 2009 год проведено 31 об-следование электрических сетей по вопросам технического состояния и безопасного обслуживания. Вы-явлено и предписано к устранению 280 нарушений действующих норм и правил. Составлено 14 протоколов об административной ответственно-сти на должностных лиц по ст. 9.11 КоАП (нарушения правил эксплуа-тации), 4 протокола по ст. 9.7 (по-вреждение электрических сетей) и 6 протоколов по ст. 9.8 (нарушения правил охраны электрических сетей) на юридических лиц.

Основными характерными на-рушениями, снижающими надеж-ность электро-снабжения потре-бителей электроэнергии по вине электросетевых организаций, явля-ются: несвоевременное и ненадле-жащее техническое обслуживание электрооборудования (линий элек-тропередачи, трансформаторов); несвоевременно производится ре-конструкция и модернизация элек-трооборудования, в результате чего эксплуатируется выработавшее свой ресурс оборудование (физически изношенное или морально устарев-шее); плановые ремонты проводят-ся не в полном объеме.

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике Пермского края, Кировской области и Удмуртской Республики осущест-вляется филиалами ОАО «СО ЕЭС»: Пермское РДУ, Кировское РДУ и Уд-муртское РДУ, которые находятся в Перми, Кирове и Ижевске.

Комплексная проверка филиалов ОАО «СО ЕЭС» проведена в январе-феврале 2010 года. Грубых наруше-ний нормативно-технической доку-ментации не выявлено.

Аттестация работников филиа-лов ОАО «СО ЕЭС» Пермского РДУ, Кировского РДУ и Удмуртского РДУ, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление, прово-дится с участием представителей Западно-Уральского управления Ро-стехнадзора.

Гидротехнические сооружения, расположенные на территории Пермского края, Кировской области и Удмуртской Республики

В Пермском крае:

- всего 1480 ГТС, из них:

- на предприятиях энергетики – 28 шт.;

- на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности – 19 шт.;

- на предприятиях химической промышленности – 8 шт.;

- на предприятиях металлургиче-ской промышленности – 1 шт.;

- ГТС прудов, водохранилищ, за-щитных дамб и дамб обвалований, находящихся на балансе admini-страций, частных лиц, сельскохо-зяйственных предприятий и прочих организаций, – 1424 шт.

В соответствии со структурой Управления, введенной с 1 июня 2009 года, в настоящее время осу-ществляется также контроль и над-зор за:

а) ГТС Удмуртской Республики

- всего – 1412 шт.;

- на предприятиях энергетики – 1 шт.;

- на предприятиях промышлен-ности – 1 шт.;

- ГТС прудов, водохранилищ, за-щитных дамб и дамб обвалований, находящихся на балансе admini-страций, частных лиц, сельскохо-зяйственных предприятий и прочих организаций, – 1410 шт.;

б) ГТС Кировской области

- всего – 680 шт.;

- на предприятиях энергетики – 3 шт.;

- на предприятиях промышлен-ности – 2 шт.;

- ГТС прудов, водохранилищ, за-щитных дамб и дамб обвалований, находящихся на балансе админи-страций, частных лиц, сельскохо-зяйственных предприятий и прочих организаций, – 675.

Представители Западно-Уральского управления Ростехнадзо-ра участвовали в преддекларацион-ных обследованиях ГТС:

- филиал ОАО «ОГК-1» Пермская ГРЭС;

- филиал ОАО «ОГК-4» Яйвин-ская ГРЭС;

- ООО «Уралводоканал»;

- Обособленное структурное под-разделение ТЭЦ-3 филиала ОАО «ТГК-5» «Кировский»;

- Обособленное структурное под-разделение ТЭЦ-4 филиала ОАО «ТГК-5» «Кировский»;

- ООО «Завод минеральных удо-брений Кирово-Чепецкий хими-ческий комбинат» – 2-секционное хранилище мела;

- Министерство природных ре-сурсов Республики Удмуртия (ГТС Ижевского водохранилища).

Западно-Уральским управлением Ростехнадзора направлены письма главам администраций муниципаль-ных образований, на территории ко-торых находятся бесхозяйные ГТС: Александровский, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Гайнинский, Еловский, Ильинский, Кишертский, Кудымкарский, Куе-динский, Кунгурский, Лысьвенский, Нытвенский, Октябрьский, Ордин-ский, Пермский, Чайковский, Ча-стинский, Чердынский, Чернушин-ский и Юрлинский р-н; территория, подчиненная Добрянке.

Письмом администрации муни-ципальных образований уведомля-лись о необходимости предостав-ления информации о выполнении нормативных актов, согласно ст. 225 и 236 ГК РФ и п. 5 постановления Правительства РФ от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положе-ния о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государственной реги-страции прав на недвижимое иму-щество и сделок с ним» в отношении напорных гидротехнических соору-жений, расположенных на террито-рии муниципального образования.

Проведена работа по установле-нию собственников ГТС прудов:

- решением суда определен соб-ственник Лысьвенский муниципаль-ный р-н за ГТС прудов:

№ 12 – свидетельство о регистра-ции 59ББ № 319557 от 03.12.2009,

№ 13 – свидетельство о регистра-ции 59ББ № 319558 от 03.12.2009,

№ 15 – свидетельство о регистра-ции 59ББ № 319554 от 03.12.2009;

- поставлены на учет как бес-хозяйные ГТС прудов Лысьвенского муниципального р-на № 8, 9, 10, 11 и 14 от 13.01.2009,

Чердынского муниципального р-на – Покчинское с/п № 5, 6 и 7, Усть-Урольское с/п № 8, Рябинин-ское с/п № 9, 10 и 11, Ныробское г/пос. № 12 от 12.05.2009, п. Керчев-ский (апрель 2009),

Еловского муниципального р-на – д. Кижи и с. М. Уса.

Муниципальными образования-ми ведется работа по подготовке до-кументов для постановки ГТС на учет как бесхозяйного имущества.

Для своевременной постановки на учет как бесхозяйного имущества ГТС защитной дамбы на р. Сылве в с. Филипповка Западно-Уральским управлением направлено письмо в Кунгурскую городскую прокуратуру № 04/62 от 18.01.2010. В октябре 2009 года Кунгурской городской прокуратурой была проведена про-верка безопасности ГТС. По резуль-татам проверки вынесено представ-ление в адрес главы Филипповского сельского поселения с требовани-ем постановки ГТС на учет как бес-хозяйного объекта недвижимости. Кроме того, Кунгурский городской прокурор обратился в суд к admini-страции Филипповского сельского поселения с иском об обязывании постановки на учет дамбы как бесхо-зяйной. Исковые требования судом удовлетворены, письмо № 3/3в-2010 от 02.02.2010.

В ходе проводимых проверок ГТС уточняются сведения о поднадзор-ных бесхозяйных ГТС в соответствии с установленными формами инвен-таризационных документов.

Также в ходе проверок были вы-явлены следующие ГТС, собственник которых не установлен:

1. Суксунский р-н, Поедугинское с/п ГТС пруда № 18 в д. Журавли,

2. Суксунский р-н, Поедугинское с/п ГТС пруда №19 в д. Истекаевка,

3. Суксунский р-н, Киселевское с/п ГТС пруда № 12 в д. Ковалево,

4. Суксунский р-н, Киселевское с/п ГТС пруда № 8 в с. Сабарка,

5. Суксунский р-н, Киселевское с/п ГТС пруда № 10 и 11 в д. Мор-гуново,

6. Суксунский р-н, Киселевское с/п ГТС пруда № 9 «Панаринский», д. Куликово,

7. Суксунский р-н, Киселевское с/п ГТС пруда № 20 в п. Южный,

8. Суксунский р-н, Киселевское с/п ГТС пруда № 7 в д. Брусняр,

9. Суксунский р-н, Киселевское с/п ГТС пруда № 5 и 13 на р. Кисе-лево,

10. Суксунский р-н, Тиссовское с/п ГТС пруда № 3 с. Торговище,

11. Слободского р-на ГТС прудов Карюгенский и Заборский, а также Талицкого рыбхоза (17 ГТС).

О необходимости постановки их на учет как бесхозяйных объек-тов главы

администраций муници-пальных образований Управлением уведомлены письмами № 04/256, 04/257, 04/258 от 12.02.2010, № 23-318 от 26.02.2010, № 23-530 от 25.03.2010, а также меж-районная Слободская прокуратура (№ 23-519 от 23.03.2010).

В I квартале 2010 года декла-рации безопасности должны были представить три поднадзорные ор-ганизации (ОАО «ЦБК Кама» (ГТС III класс), ОАО «Бератон» (ГТС IV клас-са), ООО «Уралводоканал» (ГТС III класс)), о чем были заблаговремен-но проинформированы письмами № 04/1506-1504 от 29.12.2009. Ни одна из перечисленных органи-заций декларацию безопасности на согласование не предоставила.

Для осуществления процеду-ры декларирования безопасности Управление обратилось в Берез-никовскую природоохранную про-куратуру (письмо № 04/364 от 01.03.2010) о своевременном де-кларировании ГТС ОАО «Бератон». Прокуратурой запланирована про-верка ОАО «Бератон» по вопро-су соблюдения законодательства о безопасности ГТС, в том числе их своевременного декларирования.

В процессе реструктуризации ОАО «ЦБК Кама» на базе структур-ных подразделений создано новое предприятие ООО «Камбумпром «Очистка», которое является орга-низацией, эксплуатирующей ГТС, – шламонакопитель жидких и про-мышленных отходов. В связи с этим декларация будет пересмотрена и переоформлена на ООО «Камбум-пром «Очистка». Первый этап рабо-ты – преддекларационное обсле-дование. Управлением направлено письмо № 04/466 от 11.03.2010 в прокуратуру Краснокамска о воз-можности совместной внеплано-вой проверки в марте-апреле 2010 года по вопросу оформления де-кларации безопасности ГТС пред-приятия.

ООО «Уралводоканал» приоста-новило работы по проведению экс-пертизы декларации безопасности. По запросу прокуратуры была про-ведена совместная внеплановая проверка по техническому состоя-нию и безопасной эксплуатации ГТС предприятия ООО «Уралводока-нал» (акт проверки № 23-086-11 от 04.03.2010).

ГТС Кировской ТЭЦ-5 филиала ОАО «ТГК-5» «Кировский» в настоя-щее время заключается договор на разработку декларации промыш-ленной безопасности с ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Во исполнение приказа Феде-ральной службы по экологическо-му, технологическому и атомному надзору от 3.02.2010 № 50 «О безопасной эксплуатации и рабо-тоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Феде-ральной службе по экологическо-му, технологическому и атомному надзору, в период весеннего по-ловодья и паводка 2010 года», в целях своевременной подготовки к пропуску весеннего половодья и паводков 2010 года Западно-Уральским управлением Ростехнад-зора направлены письма в поднад-зорные организации от 18.02.2010 № 04/294 о предоставлении ин-формации о ходе подготовки ГТС к пропуску паводка по следующим вопросам:

- организация оперативного кон-троля за состоянием безопасности ГТС;

- готовность служб и аварийно-спасательных бригад к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ГТС;

- подготовка к осуществлению комплекса превентивных мероприя-тий по снижению риска возникнове-ния чрезвычайных ситуаций, смягче-нию их последствий и уменьшению ущерба, а именно:

- приведение ГТС в технически исправное состояние;

- выполнение планов обеспече-ния безопасности ГТС в части ме-роприятий, направленных на по-вышение их готовности к пропуску паводка.

Получена информация от 14 предприятий и 31 муниципальной организации о готовности к паводку 2010 года.

В ходе плановых и внеплановых обследований организаций про-водится проверка готовности ГТС к пропуску паводка.

В соответствии с годовым пла-ном, по запросам прокуратуры и по исполнению предписаний про-верены ГТС: Гремячинского, Ильин-ского, Гайнинского, Чернушинского, Частинского р-в, Чермозского г/п, Майкорского, Пожвинского, Со-сновского, Юрлинского с/п, ГТС ОАО «Нытва», г. Добрянки. Проверен-ные ГТС подготовлены к пропуску паводка.

Сообщений о нарушениях на гидротехнических сооружениях во время паводка не поступало.

Основные проблемы по эксплуа-тации ГТС – это отсутствие обучен-ного персонала у муниципальных образований для качественного об-служивание ГТС, выполнение меро-приятий по декларированию ГТС. Недостаточно уделяется внимания проведению инвентаризации и определению собственников бес-хозяйных ГТС.

Общее состояние и противоава-рийная устойчивость поднадзорных гидротехнических сооружений удо-влетворительная.

Надзорная деятельность за ГТС осуществляется в соответствии ад-министративным регламентом ис-полнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государствен-ной функции по осуществлению го-сударственного контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидро-технических сооружений и других нормативных документов.