

## ВОПРОС

Назовите, пожалуйста, нормативные документы, регламентирующие безопасный срок эксплуатации высоковольтных линий. Каков нормативный срок службы высоковольтной линии ВЛ-110 кВ с металлическими решетчатыми неоцинкованными опорами?

## ОТВЕТ

Безопасный срок эксплуатации высоковольтных линий электропередачи действующими нормативными документами не установлен.

При эксплуатации воздушных линий электропередачи должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. В соответствии с требованиями п. 1.5.2 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации оборудование, здания и сооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию. Задачами технического освидетельствования являются оценка состояния, а также определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки. При проведении каждого технического освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования.