ВОПРОС

Каким нормативным документом определено понятие охранной зоны воздушных линий электропередач напряжением до 20кВ и ее размер?

ОТВЕТ

Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (с изменениями от 26 августа 2013 года). Охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. Для воздушных линий 1 - 20 кВ это расстояние составляет 10 м по обе стороны от крайних проводов (для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов -5м).