

ВОПРОС

Администрация Октябрьского района просит прокомментировать состояние электрических сетей и подстанций (степень износа, наличие резерва мощностей в МВА).

ОТВЕТ

Информация по Октябрьскому району Пермского края

1. Наличие резерва мощности:

№ п/п

Подстанция

Установленная мощность, МВА

Существующая мощность, МВА

1.

Алтынная

4,0

0,5

2.

Октябрьская ТН[№] 1

ТН[№]2

6,3

6,3

3,3

2,5

3.

Тюш ТН[№]1

TN№2

4,0

3,2

1,1

0,5

4.

Уваряж TN№ 1

TN№2

4,0

2,5

0,7

0,4

5.

Уразметьево ТН[№] 1

ТН[№]2

2,5

2,5

1,2

0,7

6.

Щучье Озеро ТН[№] 1

ТН[№]2

16

10

1,5

3,2

2. Текущий процент износа трансформаторных подстанций - 75,3 %;

3. Текущий процент износа воздушных линий - 75,8 %.