

ВОПРОС

Правила промышленной безопасности ОПО,на кот. исп. оборудование, работающее под избыточным давлением" п.281: эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты... должны проводиться при вводе его в эксплуатацию, после внесения конструктивных изменений (далее по тексту). Требуется ли повторные режимно-наладочные испытания, если ни каких изменений не проводилось и отклонений от режимной карты не выявлено?

ОТВЕТ

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41 определено, что изготовитель оборудования должен обеспечить оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации (п.26 ТР ТС), которое должно включать в себя, в частности указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования (п.27б ТР ТС).