

## ВОПРОС

Подлежит ли применению п. 5.14. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) «Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям» для ООО «Энергоремонт», оказывающему услуги по техническому обслуживанию, реконструкции, наладке, эксплуатации электрических сетей, электроэнергетического оборудования напряжением до и выше 1000 В и оперативно-диспетчерскому управлению электрохозяйством АО «ЧМЗ» на основании договора.

## ОТВЕТ

Вопрос требует конкретизации. Не уточнено относится ли предприятие АО «ЧМЗ» к субъектам электроэнергетики или иным собственникам, в отношении которого осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям.

На основании Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»:

- субъекты электроэнергетики – это лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

- объекты электросетевого хозяйства - это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для

обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии  
оборудование.