

ВОПРОС

О разработке проекта рампы на 12 постов по заправке 200 литровых баллонов сжиженного газа.

ОТВЕТ

Монтаж рампы для наполнения баллонов сжиженного газа должен быть выполнен в соответствии с проектным решением, прошедшим экспертизу и с учетом конструктивных особенностей баллонов, наличия весового контроля за наполнением баллонов и отсечных клапанов, исключающих переполнение баллонов.

Оборудование и технические устройства рамы должны быть сертифицированы.