

ВОПРОС

В соответствии с п. 106 ФНП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», монтаж, ремонт и реконструкция (модернизация) оборудования под давлением с применением сварки и термической обработки должны быть проведены по технологии и рабочим чертежам, разработанным до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы. Все положения принятой технологии должны быть отражены в технологической документации, регламентирующей содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций. Допускается ли разрабатывать технологии и рабочие чертежи специализированной проектной организацией для организации, выполняющей работы? Пример: организация А разработала технологию и рабочие чертежи на ремонт сосуда. Организация Б выполняет работы по ремонту сосуда. Имеет ли право организация Б осуществлять ремонт сосуда по разработанной технологии и рабочим чертежам, выполненным организацией А? Будет это считаться нарушением п. 106 ФНП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»?

ОТВЕТ

Организация Б может осуществлять ремонт сосуда по технологии и ремонтным чертежам, разработанным организацией А, при условии, что данная технология разработана для ремонта конкретного сосуда организации Б.