

ВОПРОС

Каким образом можно выделить часть котельной (юридически и практически), являющейся ОПО, чтобы разграничить нескольких юридических лиц, которым принадлежит оборудование котельной на праве собственности? В котельной один котел паровой, являющийся критерием опасности котельной (принадлежит одному юрлицу и машинисты тоже) и два водогрейных, относящихся к ТЭУ (принадлежат другому юрлицу и машинисты тоже). Определить одного владельца котельной на различных основаниях (ФЗ № 225) не получается. Может, поставить капитальную стену, разделяющую здание котельной? Может, есть другой вариант?

ОТВЕТ

Решение данного вопроса лежит в юридической сфере. При этом следует учитывать требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО. Согласно п. 10 раздела II ФНП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», установка, размещение и обвязка оборудования, работающего под избыточным давлением (т.е. оборудование котельной), осуществляется на основании проектной документации, разработанной специализированной проектной организацией. Отклонения от проектной документации не допускаются. Установка капитальной стены, разделяющей здание котельной, ведет к нарушению данного требования.