

## **Вопрос**

Обращение по вопросу предоставления документов на экспертизу для котельных, работающих на биотопливе, а также в соответствии с какими документами разрабатываются проекты таких котельных.

## **Ответ**

Управление строительного и общепромышленного надзора Ростехнадзора разъясняет, что в случае, если котел эксплуатируется с температурой нагрева воды свыше 1150° С или с давлением пара свыше 0,07 МПа, независимо от типа топлива, на него распространяется действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03).

При этом указанный нормативный правовой документ устанавливает требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации котла.