

## Вопрос

Как быть владельцу грузового лифта( без проводника, г/п 500кг, на 2 остановки), который прошел третье повторное обследование? Есть смысл обращаться за проведением экспертизы по продлению срока безопасной эксплуатации? Можно ли считать требование РД 10-72-94 (1 первичное и 3 повторных) обязательным для грузовых лифтов, установленных в производственных зданиях?

## Ответ

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов распространяются на электрические и гидравлические лифты грузоподъемностью 40кг и выше – пункт 1.1 ПБ 10-06-92.
2. Требования РД 10-72-94 «Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы» обязательны для лифтов, указанных в пункте 1.1. ПБ 10-06-92.
3. Владелец грузового лифта грузоподъемностью 500кг на 2-е остановки, который прошел третье повторное обследование, необходимо обратиться в специализированную организацию для проведения обследования технического состояния и расчета остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта на основании методических рекомендаций МР-10-72-04 или провести замену (модернизацию) лифта.