

ВОПРОС:

Является ли общедомовой теплосчетчик и автоматический узел регулирования температуры теплоносителя системы отопления в многоквартирном жилом доме опасным производственным объектом (входная температура теплоносителя выше 115°C)?

ОТВЕТ:

Счетчик и автоматический узел регулирования температуры теплоносителя системы отопления в многоквартирном доме, расположенные на участках трубопроводов теплосети (входная температура теплоносителя выше 115°C), к опасным производственным объектам не относятся. Установка счетчика и автоматического узла при новом строительстве и реконструкции системы теплоснабжения здания должна выполняться по проекту.