

ВОПРОС:

Необходим ли допуск в эксплуатацию общедомового теплосчетчика и автоматического узла регулирования от органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору?

ОТВЕТ:

После проведения реконструкции теплового узла, на основании пункта 2.4.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», необходимо осуществить допуск в эксплуатацию реконструированной тепловой установки в органах государственного энергетического надзора. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок осуществляется в соответствии с приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «О порядке организации работ и выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок», зарегистрированных Минюстом России от 28.04.2008 № 11597.