

ВОПРОС

Назовите сроки эксплуатации резервуаров РГС-25, РГС-50 для хранения нефтепродуктов на АЗС?

ОТВЕТ

Требования и срок безопасной эксплуатации устанавливаются проектной документацией на техническое устройство.

Согласно п 4 нормативно-правового акта «ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ» Утв. Приказом Минприроды России от 30.06.2009 N 195 «По достижении срока эксплуатации, установленного в технических регламентах, нормативной, проектной и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности, дальнейшая эксплуатация технического устройства, оборудования и сооружения без продления срока безопасной эксплуатации не допускается. Если в документации отсутствует назначенный срок эксплуатации диагностируемых технических устройств, оборудования и сооружений, то принимается срок эксплуатации аналогичного технического устройства, оборудования и сооружения.

В случае отсутствия сведений о нормативных сроках эксплуатации расчетные сроки эксплуатации устанавливаются после соответствующих расчетных обоснований по согласованной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) методике с учетом результатов анализа проектной документации и условий эксплуатации технического устройства, оборудования и сооружения.».

Результатом работ по определению срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений является заключение экспертизы промышленной безопасности утверждаемое в установленном Ростехнадзором порядке.

Назовите сроки эксплуатации резервуаров РГС-25, РГС-50 для хранения нефтепродуктов на АЗС?