

ВОПРОС

Разрешается ли устанавливать торговый павильон под линией 10кВ проводами, и на каком расстоянии?

ОТВЕТ

В соответствии с п. 2.5.215 ПУЭ прохождение ВЛ-10кВ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается. Допускается над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий 1 и 2 степени огнестойкости. Так как торговый павильон относится к общественным зданиям, то прохождение ВЛ-10кВ над ними не допускается. В соответствии с п. 2.5.216 ПУЭ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ-10кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей общественных зданий и сооружений должно быть не менее 2 метров.