

ВОПРОС

Возможно ли остекление производственного помещения по хранению и выгрузке растительного сырья поликарбонатом?

ОТВЕТ

Согласно Правил промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработке и использования растительного сырья

ПБ 14-586-03 ст. 5, п.5.1.2.

В качестве легкобрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. Оконное стекло относится к легкобрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8; 1 и 1,5 м²

Армированное стекло к легкобрасываемым конструкциям не относится.

Правилами остекление поликарбонатом не предусмотрено.